

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности № 4

ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,  
ogpnsatka@yandex.ru

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 «Малышок»  
комбинированного вида Катав-Ивановского муниципального района

во исполнение распоряжения начальника ОНД №4 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главного государственного инспектора ОНД №4 по пожарному надзору) Макеева Дмитрия Владимировича № 9 от «15» января 2016 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «03» марта 2016г. по «10» марта 2016г., проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД №4 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственным инспектором ОНД №4 по пожарному надзору) Киселевой Екатериной Николаевной, помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 «Малышок» комбинированного вида Катав-Ивановского муниципального района, по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Каравасева, 48 совместно с заведующей МДОУ № 14 «Малышок» Тamarкиной Ириной Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	В здании установить в полном объеме эвакуационное освещение: освещение путей эвакуации и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение). Его следует предусматривать по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. ст.4 п.4; СП 52.13330.2011 п.п. 7.104, 7.105, 108; Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п.33.	01.03.2017	