

2.	Обеспечить соблюдение проектных решений (АПС и СОУЭ) (В коридоре (в соответствии с тех. паспортом помещение № 7, расположенное рядом с кухней) установить оповещатель звуковой «Маяк-12»).	Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п. 61.	01.03.2017	
3.	В помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, установить аварийное освещение не менее 50 лк.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. ст.83; СП 5.13330.2009 п. 13.14.12	01.03.2017	
4.	На втором этаже западной части здания, на плане эвакуации людей при пожаре обозначить все места хранения первичных средств пожаротушения.	Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п. 7.	01.03.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД № 4 Макееву Д.В. по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. 100-летия комбината «Магнезит», 7 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г.)


Государственный инспектор
ОНД №4 по пожарному надзору
Киселева Е.Н.

«10» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 10» марта 2016 г.


заведующая МДОУ № 14 «Малышок» Тамаркина И.Н.
(должность, фамилия, инициалы)