

3. Обеспечить функционирование приточно-вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока.  
Срок исполнения до 1 мая 2016 года.

4. Оборудовать складское помещение прибором для определения влажности.  
Срок исполнения до мая 2016 года.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Срок исполнения предписания до 1 сентября 2016 года.

Заместитель главного государственного санитарного  
врача по Ашинскому т Катав-Ивановскому районам

М.П.



С.М.Воронова

Второй экземпляр предписания получил (а) "09" марта 2016 г.

Заведующий  
(должность)

(подпись)

(ФИО)